

Rouen, le 10 septembre 2021

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE ST-RQUIER-ES-PLAINS
Rue du Four Banal
76460 SAINT-RQUIER-ÈS-PLAINS

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
CCCA SECTEUR PALUEL

Prélèvement 00271224
Unité de gestion CCCA SECTEUR PALUEL (UGE 0138)
Installation PALUEL (UDI 000490)
Point de surveillance Point communal (S 0000001307)
Commune SAINT-RQUIER-ES-PLAINS
Localisation exacte ROBINET SANITAIRES MAIRIE - ST RQUIER ES PLAINS

Prélevé le : mardi 24 août 2021 à 11h55
par : CAROLINE ALEXANDRE
Type visite : AU
Type d'eau : T
Motif : recontrôle

Analyse laboratoire

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

Type de l'analyse : 76AU

Code SISE de l'analyse : 00271287

Référence laboratoire : E.2021.18308-2

DIVERS MINERAUX

Perchlorate

4,62 µg/L

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00271224)

Eau conforme aux exigences de qualité sur le prélèvement réalisé. Il s'agit d'un nouveau contrôle effectué après une non conformité chimique.

P/Le directeur général

Signé

L'ingénieur d'études sanitaires
Stéphanie LANGOLFF

